



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru)

Отделение надзорной деятельности Большесельского района  
152360, Ярославская область, с. Большое Село, ул. Усыкина, д.36. телефон 2-14-64, E-mail: [bsogpn@mail.ru](mailto:bsogpn@mail.ru)

## АКТ ПРОВЕРКИ № 106

органом государственного пожарного надзора юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

с.Большое Село

(место составления акта)

« 03 » декабря 2014 г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

С 17 ноября по 03 декабря 2014г. по адресу: с.Дунилово, ул.Рабочая, д.8, Большесельского района ЯО

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Большесельского района

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного  
Ярославской области по пожарному надзору Смирнова К.В. N 106 от 12.11.2014

контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Дуниловского детского сада

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество

Большесельского муниципального района

индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 17 ноября по 03 декабря 2014г.

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Большесельского района ЯО

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее проверку: Григорьев Сергей Александрович – государственный инспектор Большесельского района Ярославской области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ Дунилоаского детского сада БМР Декина Татьяна валерьевна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. **Краткая характеристика пожарной опасности объекта.** Объектом надзора являются помещения МДОУ Дуниловского детского сада, расположенные по адресу: с.Дунилово, ул.Рабочая, д.8.БМР. ЯО. Данный объект представляет собой одноэтажное строение площадью 243 кв. м. Стены кирпичные, перекрытия деревянные, кровля двухскатная шиферная III степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности помещения – Ф1.1. Отопление водяное от центральной котельной, вентиляция естественная. Электроснабжение- от ТП. Горучая

среда состоит из твердых веществ и материалов. Помещение оборудовано АПС и СОУЭ 2-го типа. Первичными средствами пожаротушения объект обеспечен. Знаки пожарной безопасности имеются. В 250 метрах расположен водоем используемый для целей пожаротушения.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:


**Срок выявленных нарушений согласно предписанию № 59/1/37 от 15.08.2014 истекает в 2015 году.**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние первичных средств пожаротушения (огнетушителей), не затянуты раструбы	П. 478 ППР в РФ НПБ-166-97	Заведующая МДОУ Дуниловского д/с Декина Т. В.
2.	Огнетушители размещены на полу, не закреплены от падения при случайном воздействии (кухня)	п. 478 ППР в РФ п. 6.7 НПБ- 166-97	Заведующая МДОУ Дуниловского д/с Декина Т. В.
3.	Не переработана декларация в связи с изменениями нормативных документов (указан ППБ -01-03 который отменен)	Ст.64, ФЗ-123 от 22.07.2008 г.	Заведующая МДОУ Дуниловского д/с Декина Т. В.
4.	Извещение о пожаре не передаётся в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиосигналу или другими линиями связи в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций ,транслирующих эти сигналы.	п.14,4 СП 5.131.30.2009 , п.3.16 СНиП 31-06-2009	Заведующая МДОУ Дуниловского д/с Декина Т. В.

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_  
(указываются документы, полученные в ходе мероприятий по надзору)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Большесельского района Ярославской области по пожарному надзору Григорьев С. А.  
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



« 03 » декабря 2014 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
 \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 03 » декабря 2014 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**(4852) 79-09-01**  
**телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области**

уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)