В отделение надзорной деятельности
Большесельского района УНД ГУ
МЧС России по ЯО
от заведующей МДОУ
Дуниловским детским
садом Декиной Т.В.

Ответ на представление №183 от 29.08.2014 г.

Представление № 183 от 29 августа 2014 г. рассмотрено, приняты меры:

1) Раструб огнетушителя закреплён.
2) Для огнетушителей в пищеблоке приобретены корзины.
3) Декларация находится в переработке (Договор с организацией прилагается)

Заведующая д/с: Декина Т.В.

26.09.2014